



П Л А Н
мероприятий по устранению нарушений
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(подписание от 12.05.2017 г. № 157п-05-2016)

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Срок исполнения	Ответственные
1.	В учебных кабинетах № 4; № 5; № 6; № 8; № 9; № 11; № 12; № 13; № 17; № 18; № 19; № 20 отсутствует холодная и горячая проточная вода	Письмо директору департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар о выделении денежных средств на выполнение проектно - сметной документации по устройству ХВС и ГВС в кабинетах основного здания от 19.06.2017 № 248	Зам.директора по АХР Иващенко Н.А.
2.	Не осуществляется постоянное медицинское обслуживание учащихся	Принят в школу медицинский работник (приказ МБУЗ ГП № 13 «Калининская» «О назначении ответственного лица по организации медицинской помощи детям школьного учреждения» от 18.05.2017 № 163 - О)	Зам.директора по УМР Рафальская Л.А.
3.	Накопляемость в школе превышена от 3 до 10 учащихся, что не соответствует требованиям	В связи с увеличением численности населения в микрорайоне, закрепленном за школой, нет возможности уменьшить накопляемость классов.	Зам.директора по УВР Угнич Т.Н., Падалко О.Н.
4.	Отсутствует контроль за декретированным контингентом при проведении проф. прививок	Замечание устранено	Зам.директора по АХР Иващенко Н.А. Зам.директора по УВР Угнич Т.Н., Падалко О.Н.
5.	Сведения об аттестации по итогам профессиональной гигиенической подготовки	Замечание устранено	Зам.директора по АХР Иващенко Н.А. Зам.директора по УВР Угнич Т.Н., Падалко О.Н.

6.	Уровни искусственной освещенности в кабинете истории не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,	Замечание устранено	Зам.директора по АХР Ивашенко Н.А.
7.	Параметры метеорологических факторов в кабинетах информатики, математики, русского языка, кабинетах начальной школы, спортивном зале не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10	Замечание устранено	Зам.директора по УВР Углич Т.Н., Падалко О.Н.